

18년 한국토지주택공사 국가안전대진단 점검결과(공동주택부분)

관리주체	소관부처	대상	소유	시설유형	분류1	분류2	관리자부서	관리자 전화번호	주소	점검방법	점검시작일	점검종료일	점검자			지적사항분류	세부지적내용	원료사항	예정사항	조치완료 예정일
													공무원	전문가	기타(공사·공단·관리주체)					
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	대구가람 103동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 달서구 한일로 135	민관합동	20180321	20180321	유리, 정재형, 안정석		양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	천년나무9단지 601동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 동구 과학로 23	자체점검	20180213	20180213		박준석,권봉근,서은석,서용택,이영국,정준일,신길용	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	천년나무9단지 608동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 동구 과학로 23	자체점검	20180213	20180213		박준석,권봉근,서은석,서용택,이영국,정준일,신길용	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	천년나무9단지 303동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 동구 각산동 1043	자체점검	20180212	20180212		김원영,라승택,성기욱,김순주	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	천년나무9단지 304동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 동구 각산동 1043	자체점검	20180212	20180212		김원영,라승택,성기욱,김순주	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	천년나무9단지 305동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 동구 각산동 1043	자체점검	20180212	20180212		김원영,라승택,성기욱,김순주	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	울산방어 101동		주거자산관리처	055-922-4816	울산광역시 동구 방어동 46-9	자체점검	20180220	20180220		이기영,전호성,이세호,강문경	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	울산방어 102동		주거자산관리처	055-922-4816	울산광역시 동구 방어동 46-9	자체점검	20180220	20180220		이기영,전호성,이세호,강문경	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	울산방어 103동		주거자산관리처	055-922-4816	울산광역시 동구 방어동 46-9	자체점검	20180220	20180220		이기영,전호성,이세호,강문경	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	울산방어 104동		주거자산관리처	055-922-4816	울산광역시 동구 방어동 46-9	자체점검	20180220	20180220		이기영,전호성,이세호,강문경	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	울산방어 106동		주거자산관리처	055-922-4816	울산광역시 동구 방어동 46-9	자체점검	20180220	20180220		이기영,전호성,이세호,강문경	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	울산방어 107동		주거자산관리처	055-922-4816	울산광역시 동구 방어동 46-9	자체점검	20180220	20180220		이기영,전호성,이세호,강문경	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	울산방어 108동		주거자산관리처	055-922-4816	울산광역시 동구 방어동 46-9	자체점검	20180220	20180220		이기영,전호성,이세호,강문경	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	신서행복주택 101동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 동구 메디밸리로 18	자체점검	20180213	20180213		박준석,권봉근,서은석,서용택,이영국,정준일,신길용	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	신서행복주택 1005동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 동구 메디밸리로 18	자체점검	20180213	20180213		박준석,권봉근,서은석,서용택,이영국,정준일,신길용	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	신서행복주택 1006동		주거자산관리처	055-922-4816	대구광역시 동구 메디밸리로 18	자체점검	20180213	20180213		박준석,권봉근,서은석,서용택,이영국,정준일,신길용	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광주 용봉 101동		주거자산관리처	055-922-4816	광주광역시 북구 용봉동 1461	확인점검	20180220	20180313	박삼범, 안정석	창민오,임은주,김태우,최태봉,오동현	보수완료 보수완료	지하층 지붕층 박락, 균열, 철근노출 소화기 중압상태불량	지하층 지붕층 단면복구, 컷팅 및 주입공법, 철근컷팅후 단면복구 완료 소화기 교체 완료		2018.03 2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광주 용봉 102동		주거자산관리처	055-922-4816	광주광역시 북구 용봉동 1461	자체점검	20180220	20180220		창민오,임은주,김태우,최태봉,오동현	보수완료	방화문 도어클로저 일부 불량	방화문 도어클로저 교체 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광주 용봉 103동		주거자산관리처	055-922-4816	광주광역시 북구 용봉동 1461	자체점검	20180220	20180220		창민오,임은주,김태우,최태봉,오동현	보수완료	지하층 지붕층 박락, 균열, 철근노출	지하층 지붕층 단면복구, 컷팅 및 주입공법, 철근컷팅후 단면복구 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광주 용봉 104동		주거자산관리처	055-922-4816	광주광역시 북구 용봉동 1461	자체점검	20180220	20180220		창민오,임은주,김태우,최태봉,오동현	보수완료	소화기 중압상태불량	소화기 교체 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광주 용봉 105동		주거자산관리처	055-922-4816	광주광역시 북구 용봉동 1461	자체점검	20180220	20180220		창민오,임은주,김태우,최태봉,오동현	보수완료	피난유도등 불량	피난유도등 보수 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광주 용봉 106동		주거자산관리처	055-922-4816	광주광역시 북구 용봉동 1461	자체점검	20180220	20180220		창민오,임은주,김태우,최태봉,오동현	보수완료	지하층 지붕층 박락, 균열, 철근노출	지하층 지붕층 단면복구, 컷팅 및 주입공법, 철근컷팅후 단면복구 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광주 용봉 107동		주거자산관리처	055-922-4816	광주광역시 북구 용봉동 1461	확인점검	20180220	20180313	박삼범, 안정석	창민오,임은주,김태우,최태봉,오동현	보수완료	방화문 도어클로저 일부 불량	방화문 도어클로저 교체 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광주 용봉 108동		주거자산관리처	055-922-4816	광주광역시 북구 용봉동 1461	자체점검	20180220	20180220		창민오,임은주,김태우,최태봉,오동현	보수완료	지하층 지붕층 박락, 균열, 철근노출	지하층 지붕층 단면복구, 컷팅 및 주입공법, 철근컷팅후 단면복구 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광양마을4단지 403		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 오산시 금암동 A-5블럭	확인점검	20180226	20180313	박삼범, 안정석	김두선,송국현,김기한	보수완료	동 출입구 및 외벽, 비상계단실, 지하층 크랙	크랙 보수완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광양마을4단지 405		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 오산시 금암동 A-5블럭	확인점검	20180226	20180313	박삼범, 안정석	김두선,송국현,김기한	보수완료	동 출입구 및 외벽, 비상계단실, 지하층 크랙	크랙 보수완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	광양마을4단지 408		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 오산시 금암동 A-5블럭	확인점검	20180226	20180313	박삼범, 안정석	김두선,송국현,김기한	보수완료	동 출입구 및 외벽, 비상계단실, 지하층 크랙	크랙 보수완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	도안휴먼시아408동		주거자산관리처	055-922-4816	대전광역시 유성구 상대로 40	자체점검	20180226	20180226		이상민,장지국,이상민,과장	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	도안휴먼시아407동		주거자산관리처	055-922-4816	대전광역시 유성구 상대로 40	자체점검	20180226	20180226		이상민,장지국,장지국,이상민,과장	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	인화마을8단지 805동		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 화성시 태안읍 병정리 848	자체점검	20180226	20180226		조다운,송국현,김기한	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	인화마을8단지 806동		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 화성시 태안읍 병정리 848	자체점검	20180226	20180226		조다운,송국현,김기한	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	인화마을8단지 809동		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 화성시 태안읍 병정리 848	자체점검	20180226	20180226		조다운,송국현,김기한	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	율곡마을2단지 201동		주거자산관리처	055-922-4816	경상남도 김해시 장유면 1291	자체점검	20180226	20180226		차석순,김세민,천호종,정영원,박규용	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	시독법	복운하이츠		주거자산관리처	055-922-4816	경상북도 포항시 북구 장성동	자체점검	20180221	20180221		이정욱,한동석,이상준,송창용	보수보강 보수완료	주차장 담장균열 미끄럼방지 미설치	계단 설치 완료	주차장 담장균열 보수예정	2018.06 2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	신성개울		주거자산관리처	055-922-4816	경상북도 포항시 북구 장성동	자체점검	20180221	20180221		이정욱,한동석,이상준,송창용	보수보강 보수완료	가스배관 부식 주차장 바닥균열	가스배관 녹 제거 및 도장 보수완료	주차장 바닥균열 보수예정	2018.06 2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	한영빌 102		주거자산관리처	055-922-4816	경상북도 포항시 북구 장성동	확인점검	20180221	20180329	정재형,안정석	이정욱,한동석,이상준,송창용	보수보강 보수완료	주차장 담장균열 미끄럼방지 미설치	계단 눈슬림 설치완료	주차장 담장균열 보수예정	2018.06 2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	센트리움		주거자산관리처	055-922-4816	경상북도 포항시 북구 장성동	자체점검	20180221	20180221		이정욱,한동석,이상준,송창용	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	센트리움		주거자산관리처	055-922-4816	경상북도 포항시 북구 장성동	자체점검	20180221	20180221		이정욱,한동석,이상준,송창용	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	베스타리아		주거자산관리처	055-922-4816	경상북도 포항시 북구 장성동	자체점검	20180221	20180221		이정욱,한동석,이상준,송창용	보수보강 보수완료	주차장 담장균열 가스배관 부식	주차장 담장균열 보수예정	2018.06 2018.03		
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	-		주거자산관리처	055-922-4816	울산광역시 남구 신정동	자체점검	20180221	20180221		이정욱,한동석,이상준,송창용	현시시정	육상 적치를 방지	적치를 제거		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	파인빌1		주거자산관리처	055-922-4816	전라북도 전주시 완산구 평화동	자체점검	20180213	20180213		김기호,최광식,최기은,정의관	보수보강 보수완료	지붕육상 바닥막리 가스 연소기 퓨즈콕 설치 필요	지붕육상 바닥막리 가스 연소기 퓨즈콕 설치 완료	지붕육상 바닥막리 보수예정	2018.08 2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	파인빌2		주거자산관리처	055-922-4816	전라북도 전주시 완산구 평화동	자체점검	20180213	20180213		김기호,최광식,최기은,정의관	보수보강 보수완료	지붕육상 바닥막리 가스 연소기 퓨즈콕 설치 필요	지붕육상 바닥막리 가스 연소기 퓨즈콕 설치 완료	지붕육상 바닥막리 보수예정	2018.08 2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	대승빌 2		주거자산관리처	055-922-4816	인천광역시 남구 남섬중로	자체점검	20180226	20180226		조영국,함영학,박현준,박동진	현시시정	소화기 중압상태불량	소화기 교체 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	태양마을 2		주거자산관리처	055-922-4816	인천광역시 남구 중로	자체점검	20180226	20180226		조영국,함영학,박현준,박동진	현시시정	소화기 중압상태불량	소화기 교체 완료		2018.03	
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	프라임엔드빌		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 고양시 덕양구 덕양구	자체점검	20180226	20180226		김광석,유환	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	-		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 파주시 문발동	자체점검	20180226	20180226		김광석,유환	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	보합빌라		주거자산관리처	055-922-4816	경상남도 진주시 평거동	자체점검	20180221	20180221		김정원,김병태,전호종,신홍재	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	송정빌		주거자산관리처	055-922-4816	경상남도 진주시 상대동	자체점검	20180221	20180221		김정원,김병태,전호종,신홍재	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	-		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 용인시 처인구 처인구	자체점검	20180227	20180227		이준용,원용만,김기한	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	-		주거자산관리처	055-922-4816	경기도 용인시 처인구 처인구2	자체점검	20180227	20180227		이준용,원용만,김기한	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	동행빌		주거자산관리처	055-922-4816	부산광역시 남구 용호로	자체점검	20180219	20180219		정상원,김재홍	양호	지적사항 없음				
국토교통부 한국토지주택공사	국토교통부	공동주택	공공	기타	스텔라빌		주거자산관리처	055-922-4816	부산광역시 영도구 일산봉로	자체점검										