5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상 호 (사업장명칭)	LH 한국토지주택공사 (부산좌동 행복주택 건설공사 1공구)				성명(대표자)	변창흠				
	주 소	부산광역시 해운대구 좌동 1427-1									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			21 ㎡	44 ㎡	㎡	㎡	㎡	㎡			
		100 세대	76 세대	24 세대	세대	세대	세대	세대			
측정자	상 호	㈜대한생활환경시험원				등 록 번 호	607-86-07939				
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)									

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : ㎍/㎥)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	비고
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
1지점	12월 02일 (13 : 30)	1 동 1404 호	북서향	0.8	278.6	56.1	41.8	30.8	25.1	
평 균				0.8	278.6	56.1	41.8	30.8	25.1	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020-

제출자: LH한국토지주택공사 (서명 또는 인)

해운대구청장 귀하

5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상 호 (사업장명칭)	LH 한국토지주택공사 (부산좌동 행복주택 건설공사 1공구)				성명(대표자)		변창흠			
	주 소	부산광역시 해운대구 좌동 1427-1									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			21 ㎡	44 ㎡	㎡	㎡		㎡	㎡		㎡
		100 세대	76 세대	24 세대	세대	세대		세대	세대		세대
측정자	상 호	㈜대한생활환경시험원				등 록 번 호		607-86-07939			
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)									

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : ㎍/㎥)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (Bq/㎥)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	12월 2일 (13 : 30)	1 동 1404 호	북서향	-	-	-	-	-	-	77.3
평 균				-	-	-	-	-	-	77.3

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020 년 월 일

제출자 LH 한국토지주택공사

해운대구청장 귀하